



कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छ.ग.)

फा.क./1449 एवं 1450/जल प्रदाय/2025

कोरबा, दिनांक 06.05.2025

निविदा आमंत्रण सूचना

नगर पालिक निगम, कोरबा द्वारा छ.रा.वि.मंडल, एवं छत्तीसगढ़ अनुज्ञापन मंडल(विद्युत) में उचित श्रेणी में पंजीकृत/लाईसेंसी ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु शेड्यूल अनुसार आयटम दर पर मैनुअल निविदा हेतु निविदा प्रपत्र फार्म-बी बेबसाइट से डाउनलोड कर त्रि-लिफाफा पद्धती के माध्यम से मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती है:-


क्र	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्यावधि	ठेकेदार का वर्ग	निविदा दस्तावेज (भाग-अ) खुलने की अंतिम तिथि	निविदा दर (भाग-ब) खुलने की अंतिम तिथि
1	इन्टेकवेल के समीप 500 के.व्ही. ए. पॉवर ट्रांसफार्मर का ओहर ऑयलिंग एवं मरम्मत कार्य। (मरम्मत/संधारण मद)	2,76,120/-	2,800/-	750/-	02 माह	वर्ग अ श्रेणी	27.05.2025	29.05.2025
2	जल उपचार संयंत्र कोहडिया के 29 एम.एल.डी. के समीप 1000 के.व्ही.ए. पॉवर ट्रांसफार्मर का ओहर ऑयलिंग एवं मरम्मत कार्य।(मरम्मत/संधारण मद)	3,30,400/-	3,400/-	750/-	02 माह	वर्ग अ श्रेणी	27.05.2025	29.05.2025

शर्त :-

- निविदा दरे आयटम दर पर ही भरी जावे,अन्यथानिविदा निरस्त मानी जावेगी।
- निविदा के दस्तावेज हाथो-हाथ न लिया जाकर रजिस्टर्ड पोस्ट अथवा स्पीड पोस्ट से प्राप्त किया जावेगा। अन्य माध्यमों यथा कोरियर सर्विस तथा साधारण डाक इत्यादि से प्राप्त अथवा समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा। निविदा, आयुक्त, नगर पालिक निगम आईटीआई चौक साकेत भवन, जिला-कोरबा (छ.ग.) पिन नं. 495677 के पते पर भेजना होगा। निर्धारित तिथि को 3.00 बजे के पश्चात् प्राप्त निविदाएँ स्वीकार नहीं की जावेगी।
- निविदा प्रपत्र नगर पालिक निगम कोरबा के बेबसाइट :www.korbamunicipal.in एवं www.uad.cg.gov.in से डाउनलोड किया जाकर नवीन निविदा प्रपत्र Form- B (जारी दिनांक तक समस्त संशोधनों के साथ) निर्धारित निविदा प्रपत्र का शुल्क डी.डी. के साथ संबंधित कार्य का नाम पूर्ण विवरण सहित भरकर भेजना होगा।
- निविदा प्रपत्र त्रि-लिफाफा पद्धति से मान्य किया जावेगा। जो निम्नानुसार होगा :-
 - अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD एवं शपथ पत्र (निर्धारित प्रारूप में) की मूल प्रति लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निविदा खुलने की तिथि में दोपहर 3.00 बजे तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई. चौक रामपुर कोसाबाड़ी पिन- 495677 कोरबा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
 - निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में नगर निगम या अन्य विभागों में उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण राशि निर्धारित प्रारूप में वैध शपथपत्र (राशि रु. 100/- नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प) निविदा आमंत्रण दिनांक के पश्चात् का, निविदा क्रमांक एवं कार्य का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा।
 - अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम (साडा) के किसी ठेके कार्य में अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम (साडा) के हित विरुद्ध कार्य किया गया हो उन्हें निविदा भरने की पात्रता नहीं होगी।
- निविदा प्रपत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को आवेदन के साथ, साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, पूर्व में इस प्रकार की किए गए कार्यों की प्रमाणित सूची, पिछले वित्तीय वर्ष का आयकर चुकता प्रमाण पत्र/पैन नम्बर पत्र एवं जी. एस.टी. का पंजीयन प्रमाण पत्र, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एवं राज्य कर्मचारी बीमा निगम रायपुर से पंजीयन एवं विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना (एनआईटी) हस्ताक्षरयुक्त निर्धारित प्रारूप में निविदा आमंत्रण सूचना पत्र के कंडिका क. 04 के अनुरूप लिफाफा (ए) में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- कार्य हेतु लिफाफे पर कार्य का नाम, निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक, निविदा खुलने की तिथि स्पष्ट रूप लिखकर भेजना होगा।
- निविदाकार यह दायित्व है कि निविदा भरने के पूर्व स्थल का निरीक्षण कर लेवे ताकि कार्य प्रारंभ करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
- निर्धारित निविदा प्रपत्र में उल्लेखित कंडिकाएं स्वयमेव लागू मानी जावेगी एवं निविदा आमंत्रण सूचना निविदा का ही भाग माना जावेगा।
- निर्धारित प्रारूप में निविदा प्रपत्र, निविदा प्रपत्र शुल्क, अमानत राशि, निविदा आमंत्रण सूचना पत्र में उल्लेखित दस्तावेज सही पाए जाने पर ही निविदा दर का लिफाफा खोला जायेगा अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।

- 11 ठेकेदार को अपनी दरें शब्दों एवं अंकों में लिखना अनिवार्य होगा।
 - 12 शासन के विभिन्न विभागों जैसे- खनिज विभाग, श्रम विभाग, समाज कल्याण विभाग इत्यादि विभागों द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों/आदेशों के पालन की समस्त जिम्मेदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
 - 13 ठेकेदार यदि कार्य को अपूर्ण स्थिति में छोड़ता है तो निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार इस संबंध में प्रावधान के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
 - 14 कार्य प्रारंभ नहीं करने अथवा अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध तत् समय में एमआइसी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव के अधीन कार्यवाही की जावेगी। जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी।
 - 15 मरम्मत एवं संधारण मद के कार्य हेतु सम्पूर्ण किए गए कार्यों के प्रत्येक देयकों से 5 प्रतिशत सुरक्षा राशि 01 वर्ष के लिए रोकी जावेगी। जिसे कार्य पूर्णता दिनांक से 01 वर्ष पश्चात् किये गये कार्य सही स्थिति में होने पर वापस की जावेगी।
 - 16 निविदा में सफल निविदकार को ऐसे कार्य जिसकी अनुबंध राशि रु. 10.00 लाख या उससे अधिक है, उनको प्रत्येक कार्यों हेतु पृथक-पृथक से छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तदंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेगी।
 - 17 ठेकेदार को निर्माण कार्य के दौरान निर्माण एवं अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में किये गये प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य होगा।
 - 18 ठेकेदार द्वारा संपादित किये गए कार्यों के देयकों का भुगतान बजट आबंटन और राशि उपलब्ध होने पर किया जावेगा।
 - 19 निविदा प्रपत्र अहस्तांतरणीय होगा। एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जावेगा।
 - 20 उक्त कार्य में लगे श्रमिकों को विद्युत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, एवं किसी प्रकार से दुर्घटना होने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।
 - 21 निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में आयुक्त के द्वारा अधिनस्थ अधिकारियों का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
 - 22 निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित रहेगा।
 - 23 निविदा खुलने की तिथि में अवकाश होने पर आगामी तिथि (कार्य दिवस) को निविदा संबंधी कार्यवाही मानी जावेगी।
- नोट:-
1. धरोहर राशि के रूप में एफ.डी.आर./टी.डी.आर. पृथक से लिफाफे में स्वीकार किए जावेंगे, जो आयुक्त, नगर पालिक निगम, कोरबा के नाम पर देय हो।
 2. उपरोक्त तिथियों में कोई तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जावे।

प्रतिलिपि :- प्रोग्रामर, संचानालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नवा रायपुर (छ.ग.) को Uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।


 कार्यपालन अभियन्ता
 नगर पालिक निगम
 कोरबा (छत्तीसगढ़)

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नम -

पूर्णपता -

मोबाईल नं -


OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION KORBA (C.G)

Subject :- Overhaul with repair of 500KVA Power Transformer 33 KV/433V at
Intek well For Water Supply

ESTIMATE

SN	DESCRIPTION	QTY	UNIT	RATE	AMMOUNT
1	Transformer dismantling and reinstallation services, including lifting and shifting, removal and reinstallation of the top cover, loading and unloading, and crane charges."	2	Job		
2	Transformer maintenance service including winding and core washing with transformer oil to remove contaminants and ensure tightness and integrity of windings and core	2	Job		
3	Transformer tank cleaning and painting services, covering both interior and exterior surfaces, to provide a durable and corrosion-resistant finish	2	Job		
4	Inspection and replacement of LT Stud & Bushing Oil Seal and Gasket, with new components of equal or greater capacity, to ensure reliable operation and prevent oil leaks, as required	2	Job		
5	Inspection and replacement of HV Stud & Bushing Oil Seal and Gasket, with new components of equal or greater capacity, to ensure reliable operation and prevent oil leaks, as required	2	Job		
6	Overhaul and repair of Tap Changer, including replacement of worn or damaged parts with original equipment manufacturer or equivalent components, to ensure reliable operation and optimal performance."	2	Job		
7	Oil filtration and conditioning service for transformers, including BDV testing, dielectric strength analysis, and moisture content measurement, to remove impurities, restore oil quality, and improve insulation resistance values.	2	Job		
8	Transformer diagnostic testing, comprising winding resistance measurement, IR test, PI test, ratio test, magnetic balancing test, and high voltage test, conducted pre-overhaul and post-overhaul to verify transformer condition, identify potential issues, and ensure optimal performance.	2	Job		


9	Replacement of breather with high-quality silica gel to ensure effective moisture absorption and protection of transformer. Additionally, inspection of all drain valves, replacement of defective valves, and securing of all valves to prevent damage, mishandling, and unauthorized access. Furthermore, the transformer top cover will be sealed and locked to prevent tampering and ensure safety.	2	Job
10	Winding Temperature Indicator (WTI) with a 0 to 150°C range, four-wire system for separate alarm and trip functions, 0.5-meter long cord sensor, designed for accurate temperature monitoring, testing, and protection of industrial equipment like motors and transformers, with repair and maintenance services available.	2	Job
11	Oil Temperature Indicator (OTI) with a 0 to 150°C range, four-wire system for separate alarm and trip functions, 0.5-meter long cord sensor, designed for accurate temperature monitoring, testing, and protection of industrial equipment like motors and transformers, with repair and maintenance services	2	Job
			TOTAL



Sub Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)



Asstt. Engineer
Municipal Corporation
Korba (C.G.)



Executive Engineer
Municipal Corporation
KORBA (C. G.)